

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-н, т. 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Индустриальному району ТО НД и ПР № 1 управление надзорной деятельности и  
профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного надзора)

656006, г. Барнаул, ул. Малахова, 169, т. 50-53-36, 46-63-39@mail.ru

Предписание № 40/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 229» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 40 от «03» февраля 2020 г. исполняющего обязанности начальника  
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району  
ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Трубникова В.В., ст. 6, 6.1 Фе-  
дерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с  
07.02.2020 с 10 час. 0 мин. по 12 час. 0 мин.; 07.01.2020 с 14 час. 0 мин. по 15 час. 0 мин.; проведе-  
на плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного обще-  
образовательного учреждения «Детский сад № 229» общеразвивающего вида, фактически осу-  
ществляющего деятельность по адресу(ам): 656065, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Солнечная  
поляна, 41

проверку проводил(а):

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Инду-  
стриальному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю - Колесни-  
ков Виталий Евгеньевич, эксперты не привлекались.

совместно с: Заведующий – Ковшанова Ю.В. завхоз - Швед А.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-  
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопас-  
ности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;	01.07.2020	
2	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;	01.07.2020	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых

значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

**Подписи лиц проводивших проверку:**



Колесников В.Е. - Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

**Предписание для исполнения получил:**

Заведующий Ковшанова Юлий Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**«07» февраля 2020 г.**

(подпись)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю (8(3852)658219)