

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и, т. 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Индустриальному району ТО НД и ПР № 1 управление надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного надзора)

656006г. Барнаул, ул. Малахова, 169 т. 50-53-36, 46-63-39@mail.ru

г. Барнаул

(место составления акта)

«05» февраля 2021 г

(дата составления акта)

«14» час. «00» мин..

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 54

По адресу / адресам: Алтайский край, город Барнаул, улица Солнечная Поляна, 41

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 54 от «01» февраля 2021 г. была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

плановая/выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №229" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИД

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место нахождения юридического лица: Алтайский край, город Барнаул, улица Солнечная Поляна, 41

Наименование и место нахождения объекта защиты: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна,
41, здание, помещение, территория.

Правообладатель объекта защиты: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №229" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА

Дата и время проведения проверки:

04.02.2021 с 10 час. 0 мин. по 12 час. 0 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

05.02.2021 с 13 час. 0 мин. по 14 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня 3 час. 0 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы по
Индустриальному району ТО НД и ПР №1 управления надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы):

«01» февраля 2021 г. в 10 час. 00 мин. и.о. заведующего Курсенко Олеся Юрьевна

(заполняется при проведении выездной проверки фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
Индустриальному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю -
Колесников Виталий Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

и.о. заведующего Курсенко Олеся Юрьевна, заведующий хозяйством Швед Анастасия Игоревна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Не предоставлена уточненная (разработанные вновь) декларации пожарной безопасности (ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- система оповещение и управлением эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям пожарной безопасности, (световой оповещатель выход на 2 этаже находится в нерабочем состоянии) (п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2021 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

«Проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации»;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание № 54/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «05» февраля 2021 г.; Протокол об административном правонарушении № 44,45 от «05» февраля 2021 г.; Приложение № 1 к приказу МЧС России № 261 от 28.06.2018г.

Подписи лиц проводивших проверку:

(подпись)
«05» февраля 2021 г.
М.Л.Н.*

Колесников Виталий Евгеньевич – Старший инспектор
отделения надзорной деятельности и профилактической
работы по Индустриальному району ТО НД и ПР № 1 УНД и
ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

и.о. заведующего Курсенко Олеся Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«05» февраля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю (8(3852)658219)